

Korisnicima

Hvala vam što ste odabrali Gree proizvod. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre instaliranja i korišćenja proizvoda tako da njime ovladate i pravilno ga koristite. Da bismo vas usmerili da pravilno instalirate i koristite naš proizvod i kako biste postigli očekivani operativni efekat, dajemo Vam sledeće instrukcije:

(1) Ovu opremu treba da instaliraju, njome upravljaju ili održavaju kvalifikovani serviseri koji su imali specifičnu obuku. Tokom rada, sva bezbednosna pitanja koja su obuhvaćena nalepnicama, uputstvima za upotrebu idr. treba strogo slediti. Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako im je dat nadzor ili uputstva u vezi sa korišćenjem ovog uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti koje uključuje uređaj. Deca se ne igraju sa aparatima. Čišćenje, korišćenje i održavanje deca ne smeju da vrše bez nadzora.

(2) Ovaj proizvod je prošao strogu inspekciju i operativne testove pre nego što je napustio fabriku. Izbegavajte oštećenja usled nepravilnog rastavljanja i pregleda koji mogu uticati na normalan rad jedinice, stoga Vas molimo, ne rastavljajte uređaj sami. Možete se obratiti našem specijalnom centru za održavanje u kompaniji ako je potrebno.

(3) Za lične povrede ili gubitak imovine i štetu nastalu nestručnim radom, kao što je nepravilan rad, instalacija i uklanjanje pogrešaka, nepotrebno održavanje, kršenje povezanih nacionalnih zakona i pravila industrijskog standarda ili kršenje ovog uputstva za upotrebu itd. ne snosimo nikakvu odgovornost.

(4) Kada se proizvod pokvari i ne može se njime rukovati, obratite se našem centru za održavanje što pre je moguće pružanjem sledećih informacija:

- Sadržaj natpisne pločice proizvoda (model, kapacitet hlađenja / grejanja, br. Proizvoda, datum fabrike).
- Status kvara (odredite situacije pre i posle pojave greške).

(5) Sve ilustracije i informacije u uputstvu za upotrebu su samo za referencu. Da bi se napravio bolji proizvod, kontinuirano ćemo sprovoditi unapređenja i inovacije. Imamo pravo na neophodnu reviziju proizvoda s vremena na vreme zbog razloga prodaje ili proizvodnje, i rezerve pravo na reviziju sadržaja bez daljnjeg.

(6) Konačno pravo tumačenja ovog uputstva za upotrebu pripada kompaniji Gree Electric Appliances Inc., Zhuhai.

NAPOMENA: Korsiti prevedeni priručnik UVEK i OBAVEZNO sa priručnikom na engleskom jeziku koji ste dobili uz uređaj.

Obaveštenja o bezbednosti (obavezno se pridržavajte):

Ne postavljajte kontrolu tamo gde je zabačena ili izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.

Jednom kada je klimatizaciona instalacija postavljena tamo gde je to moguće, podložna je elektromagnetnim smetnjama, zaštićeni upleteni kablovi treba da se koriste kao signalne linije i ostale komunikacijske linije.


Budite sigurni da su komunikacione linije povezane ka ispravnim portovima, ili će normalno prekinuti komunikaciju.

Ne udarajte, ne bacajte, ne sastavljajte i ne rastavljajte ovu kontrolu.

Ne koristite kontrolu mokrim rukama!
















Spoljašnji izgled

UNIT EXTERNAL VIEW




(This effect drawing is just for reference)

Dugmad na uređaju

No.	Symbol	Description	No.	Symbol	Description
①		Running indicating LED	⑨		ON/OFF
②		Power indicating LED	⑩		Cancel/Return key
③		Error indicating LED	⑪		OK key
④		Left key	⑫		Function key no. 4
⑤		Up key	⑬		Function key no. 3
⑥		Menu key	⑭		Function key no. 2
⑦		Right key	⑮		Function key no. 1
⑧		Down key			

1. LED indikacija pokretanja (znači da ima struje) – zeleno svetlo (ako svetli upaljeno je)
 2. LED indikacija uključenja – žuto svetlo (ako svetli upaljeno je)
 3. LED indikacija greške – crveno svetlo (ako svetli javila se greška)
 4. Levo dugme (koristi se za pomeranje kursora u levo)
 5. Gornje dugme (koristi se za modifikaciju nameštenog stanja ili određivanje odabranog parametra)
 6. Dugme za meni (koristi se za glavni meni ili vraćanje na osnovnu stranicu)
 7. Desno dugme (koristi se za pomeranje kursora u desno)
 8. Donje dugme (koristi se za modifikaciju nameštenog stanja ili određivanje odabranog parametra)
 9. On/off (koristi se za paljenje jedinice)
 10. Cancel/return (koristi se za prekid radnje ili za vraćanje)
 11. OK (koristi se za čuvanje postavki ili usmerava na submenu)
- Dugmad od 12-15 se koriste za izvođenje različitih funkcija na različitim stranicama.

1. 2 . Standby i Homepage



Broj	Jedinica	Opis funkcije
1*	Mode	Služi za pristupanje pokretačkom modu
2	Auxiliary funk.	Pokreće pomoćnu funkciju
3	Error state	Indikuje grešku
4	T-water out	Indikuje stvarnu temperaturu odlazeće vode
5	T-outdoor	Indikuje stvarnu spolašnju temp.
6	Key lock	Indikuje da li je ključ aktivan ili deaktiviran
7	FUNC.	Služi za pristupanje stranici za postavke.
8	PARA.	Služi pristupu stranice za podešavanje parametara
9	VIEW	Služi za pristup oglednoj stranici
10	GEN.	Služi za pristup generalnoj

***Beleška:** uključuje režim „Sanitize“, „Tihi“, „Automatski“ režim, „Popravka na podu“, „Emergen.mode“, Režim „Holiday“, „Prisilno hlađenje“, „Prisilno zagrevanje“ i „Debug“.

2.1 On / Off

Na početnoj stranici, pritiskom na taster ON / OFF, jedinica će biti uključena / isključena. Kada je jedinica UKLJUČENA, lampica zelene boje koja se nalazi u gornjem desnom uglu kontrole svetli. Kada jedinica je isključena, zelena indikatorska LED lampica će se ugasi.

[Napomene]

- ① Uređaj je podrazumevano isključen kada se prvi put napaja. Operacija tastera ON / OFF radi samo na početnoj i u režimu pripravnosti.
- ③ Kada se aktivira „Način odmora“(Holiday) ili „Emergen.mode“, operacija tastera ON / OFF će postati neefikasna.
- ④ Kada se aktiviraju „Prisilno zagrevanje“ ili „Prisilno hlađenje“, deaktiviraće se pritiskom na „ON /OFF”, a zatim ponovo pritisnite taster ON / OFF da biste pokrenuli jedinicu.
- ⑤ Rad ON / OFF memoriše se podešavanjem „Memory“ na „On“ na „GEN.“ Stranici sa podešavanjima. U slučaju nestanka struje, jedinica će nastaviti sa radom nakon oporavka napajanja. Jednom kada je postavljeno „Memorija“ na „Isključeno“, u slučaju nestanka struje jedinica će zadržati „Isključeno“ nakon oporavka napajanja.
- ⑥ Na početnoj stranici, taster za uključivanje i isključivanje predviđen je za uključivanje / isključivanje uređaja, ako je primenljivo. Funkcijski tasteri br.1 do br.4 odgovaraju stranice podešavanja „FUNC.“, „PAPA“, „VIEV“ i „GEN.“.
- ⑦ Na stranici u stanju pripravnosti taster Meni služi za povratak na početnu stranicu, taster za uključivanje / isključivanje koristi se za okretanje uključivanje / isključivanje jedinice ako je primenljivo, a sve ostale ključne operacije su neefikasne.

Kontrola će se automatski vratiti na početnu stranicu gde ne postoji nijedan ključni rad u 10 uzastopni minuta.

2. 2 Podešavanja funkcija

2) Na stranici FUNKCIJA, tipkom desno / levo, može se odabrati željena funkcija i Taster za nadole / nagore podešavanje može se izmeniti. Funkcijski taster br. 3 ili ne. 4 koristi se za prebacivanje stranica. Nakon što je podešavanje završeno pritiskom na taster Meni, kontrola će se vratiti na početnu stranicu, ili pritiskom na tipku Return, kontrola će se vratiti na meni višeg nivoa.

[Napomene]

- (a) Pomerite kursor na željenu opciju i na donjoj levoj strani LCD-a biće prikazano „Enter“, podsećajući Vas da vam je dozvoljeno da pristupite podmeniju pritiskom na taster OK.
- (b) Na stranici FUNKCIJA, kada se podešavanje neke funkcije promeni i treba je zapamtiti, ona će se u slučaju nestanka struje automatski sačuvati i nastaviti nakon oporavka napajanja.

Br.	Pun naziv	Prikazan naziv	Rang	Default	Zapažanja
1.	Pokretački mod podešavanja	Mode	Cool/Heat/ Hot water/ Cool+Hot water/ Heat+Hot water	Heat	Kada je rezervoar sa vodom nepristupačan onda su samo « Cool » i « Heat » uključeni u opseg.
2.	Kontrolno stanje	Ctrl. state	T-water out /T-room	T-water out	“T-Room” je pristupačno samo onda kada je “Remote sensor” namešten na “With”
3.	Brza vruća voda	Fast hot water	On/Off	Off	Kada je rezervoar sa vodom nepristupačan, ova funkc. će biti zapamćena i LCD će prikazivati RESERVED
4.	Bez vode temp.kontrola	T-water ctrl.	High temp. /Low temp.	Normal temp.	1)Kada je “Floor config” podešena na “With” funkc. je podrazumevana i ne može biti neprilagođena. 2)Kada je “Floor config.” podešena na “With” funkc. je prilagođena
5.	Hladna+topla voda	Cool+hot water	Cool/Hot water	Cool	Kada je vodeni rezervoar nepristupačan, ova funkcija će biti rezervisana i

					LCD će prikazivati "RESERVED"
6.	Topla+topla voda	Heat+hot water	Heat/Hot water	Heat	Kada je vodeni rezervoar nepristupačan, ova funkcija će biti rezervisana i LCD će prikazivati "RESERVED"
7.	Tihi mod	Quiet mode	On/Off	Off	/
8.	Tihi tajmer	Quiet timer	On/Off	Off	/
9.	« Zavisim od vremena » mod	Weatherdepend	On/Off	Off	/
10.	Ostvarivanje odmora	Holiday realese	On/Off	Off	/
11.	Dezinfekcija	Disinfection	On/Off	Off	Kada je vodeni rezervoar nepristupačan, ova funkcija će biti rezervisana i LCD će prikazivati "RESERVED"
12.	Nedeljni tajmer	Weekly timer	On/Off	Off	/
13.	Tajmer časovnika	Clock timer	On/Off	Off	/
14.	Temperaturni tajmer	Temp. timer	On/Off	Off	/
15.	Solarna kutija	Solar kit	On/Off/Timer	Off	Kada je vodeni rezervoar nepristupačan, ova postavka će biti rezervisana. Ako je podešeno na « On » solarni panel (deo) će raditi bez da je tajmer aktiviran ili nije, ako je postavljen na « Off », solarno grejanje će biti nepristupačno, ako je podešeno na « Timer » solarni panel

					može da radi kada je tajmer aktivan.
16.	Floor debug (nepravilnost u podu)	Floor debug	On/Off	Off	/
17.	Stanje hitnosti	Emergen. mode	On/Off	Off	/
18.	Mod za odmor	Holiday mode	On/Off	off	/
19.	Termostat	Thermostat	Air/Without/Air +hot water	Without	Ovo podešavanje ne može biti promenjeno sa "Air" na "Air+hot water" direktno ali preko "Without" ova opcija i jedinica će ići na Without status. U međuvremenu, kontrola će poslati "Without" komandu za izvršnih 40s (to je duže nego komunikacijska greška, i "On" komanda može biti izvedena samo kada 40s istekne) Kada je postavljeno na "Air+hot water", hot water može biti izvedeno čak i kada je termostat isključen.
20.	Pomoćni grejač	Assis. Heater	1/2/Off	Off	/
21.	Drugi grejač	Other heater	With/Without	Without	/
22.	Školjkin grejač(metalna osnova, pakovanje)	Chassis heater	On/Off	Off	/
23.	Grejač rezervoara	Tank heater	On/Off	Off	Kada je vodeni rezervoar nepristupačan, ova funkcija će

					biti rezervisana i LCD će prikazivati “RESERVED”. Kada je postavljeno na « off » i solarni panel (deo, kit) je pristupačan, temperatura vodenog rezervoara će biti prilagođena. Ako je solarni deo nepristupačan, gornja granica vodenog rezervoara bi trebalo da bude postavljena na 50°C
24.	Solarni protivpožarni antifriz	Solar antifire	On/Off	Off	
25.	Rezervoar za vodu	Water tank	With/Without	Without	/
26.	Rezervoarni senzor	Tank sensor	1/2	2	Kada je vodeni rezervoar nepristupačan, ova funkcija će biti rezervisana i LCD će prikazivati “RESERVED”
27.	Solarni grejač	Solar heater	With/Without	Without	/
28.	Podna konfiguracija	Floor config.	With/Without	With	Pod modom grejanja, ako je podešeno na « With », podešena vrednost je podešena da bude normalna temperatura vode i ne može biti prilagođena ; ako je podešeno na « Without » podešena vrednost se može

					menjati slobodno.
29.	Pokretni senzor	Remote sensor	With/Without	Without	Kada je podešen na « Without », « Control state » će odmah biti podešeno na « T-water out »
30.	Odstranjivač vazduha	Air removal	On/Off	Off	/
31.	Adresa	Address	[0~125] [127~253]	1	/
32.	Kapija	Gate-Ctrl.	On/Off	Off	/

*Pojedini izrazi su ostali neprevedeni zato što će se tako pojavljivati na samom uređaju.

2.2.1 Mod

Dozvoljava korisniku da odabere pokretački mod jedinice. Kada vodeni rezervoar nije pripremljen, onda su samo COOL i Heat modovi pristupačni. Kada je vodeni rezervoar pripremljen i WATER TANK (VODENI REZERVOAR) je podešen na "With" kroz žičani kontroler, onda su COOL: HEAT; HOTWATER; HEAT + HOT WATER i COOL + Hot Water modovi pristupačni. U ovom slučaju, Heat + hot water ili Cool + hot water mogu biti prioritetni (dati im prednost), koja bi bila osnovna postavka pre prispeća.

U stanju isključene opreme, pristupite stranici FUNKCIJA, a zatim se pomaknite tipkom Levo / Desno kursor na „Mode“ čiji će se znakovi preokrenuti, zatim pritisnite taster za nadole / nagore da biste promenili njegovo podešavanje.

[Napomene]

Režim rada „Heat“ se podrazumeva kada se uređaj prvi put napaja.

Način rada je dopušteno menjati samo kada jedinica ne radi. Ako se to radi sa uključenom jedinicom, pojaviće se prozor koji upozorava "prvo isključite sistem".

③ Kada je rezervoar za vodu isključen, dozvoljen je samo režim rada "Heat" ili "Cool".

④ Kada je rezervoar za vodu omogućen, „Cool“, „Heat“, „Hot water“, „Cool + hot water“, „Heat + hot water“ dozvoljen.

Za toplotnu pumpu je dozvoljen režim „hlađenja“; za jedinicu grejanja, „Cool + topla voda“ i „Cool“ su nedopustivi.

Ovo podešavanje se može upamtiti po nestanku struje.

2.2.2 Kontrolno stanje CTRL stanje

Omogućava korisniku da konfigurira kontrolno stanje ka napuštanju vodene temperature ili prostorne temperature.

Idite na stranicu FUNKCIJA i pronađite Ctrl. stanje CTRL. STATE, a zatim ga konfigurirate preko tastera gore / dole.

[Napomene]

① Ako je „Daljinski senzor“ postavljen na „Sa“, dostupni su „T-out water“ i „T-room“. Iako ako je „Remote Senzor“ je postavljen na „Bez“, bira se samo „T-out voda“.

② Ovo podešavanje će biti upamćeno po nestanku struje.

2.2.3. Brza topla voda

Kada je topla voda potrebna hitno, ova funkc. može biti konfigurisana sa ON. U ovom slučaju pumpa za grejanje i vodeni rezervoarni grejač će funkcionisati zajedno kak obi generisali sanitarnu toplu vodu na najbrži način.

Operacione instrukcije

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte „Brza topla voda“, a zatim je konfigurirate preko tipke za gore / dole, do On/Off

[Napomene]

(a) Radi samo kada je „Rezervoar za vodu“(Water tank) postavljen na „With“.

(b) Ovo podešavanje biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.4 T-voda Ctrl (kontrola temperature vode za grejanje)

Kada je „Podna konfiguracija“ (Floor config.) postavljena na „With“ (vidi 2.2.28), tada je kontrola temperature odlazne vode podrazumevana "Normalna temperatura" i ne može se menjati. Kada je „Podna konfiguracija“ postavljena na „Without“ (vidi 2.2.28), voda koja odlazi temperatura se može konfigurirati na „High temp“ ili „Normal temp“.

[Napomene]

Ovaj uređaj može da se poveže sa podnim zavojnicom, FCU i radijatorom. Kada se FCU koristi za hlađenje, „Podna konfiguracija“ treba ručno podesiti na „Without“ da biste postigli nižu temperaturu izlazne vode. Kada se radijator koristi za grejanje, „Podna konfiguracija“ takođe treba ručno podesiti na „Without“ da bi se postigla viša temperatura izlazne vode.

[Uputstvo za upotrebu]

Nakon što je „Podna konfiguracija“ (Floor config) postavljena na „Without“ (vidi 2.2.28), idite na stranicu FUNKCIJE i pronađite „T-water ctrl.“, Tada, podesite ga pomoću tastera za gore / dole, „visoke temp.“ (high temp.) ili „niske temp.“ (low temp.).

[Napomene]

(a) Kada se ovo podešavanje promeni, sledeći parametri će se vratiti na zadate vrednosti.

Puno ime (Full name)	Prikazano ime	Default
Temperatura ispuštene vode za hlađenje	WOT-Cool	7°C/45°F[Low]* 18°C/64.8°F[Normal]
Temperatura ispuštene vode za grejanje	WOT-Heat	45°C/113°F[High]* 35°C/95°F[Normal]
Gornji limit ispuštanja temperature vode je na modu “zavisim od vremena” (Weather dependent) na grejanju	Upper WT-Heat	48°C/118°F[High] 35°C/95°F[Normal]
Donji limit ispuštanja temperature vode je na modu “zavisim od vremena” (Weather dependent) na grejanju	Lower WT-Heat	40°C/104°F[High] 29°C/84°F[Normal]

*Low – nisko

*High – Visoko

*Normal – normalno

(b) Ove postavke će biti zapamćene nakon nestanka struje.

2.2.5 Hladna + topla voda

Ovaj složeni režim omogućava korisniku da daje prednost režimu „Cool“ ili „Hot water“ u zavisnosti od stvarne potražnje.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte „Cool + topla voda“(Cool + hot water), a zatim je konfigurirate preko tastera za gore / dole, „Cool“ ili „topla voda“(hot water).

[Napomene]

(a) „Topla voda“(Hot water) ima prednost samo kada je dostupan „Rezervoar za vodu“(Water tank), a drugi će reći „Rezervisano“(RESERVED).

(b) Ovo podešavanje biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.6 Toplota + topla voda

Ovaj složeni režim omogućava korisniku da daje prednost režimu „toplota“(Heat) ili „topla voda“(Hot water), zavisno od stvarne potražnje.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte toplotu + toplu vodu (Heat+hot water), a zatim je konfigurirate preko tipke gore / dole, „Toplota“ ili „topla voda“.

[Napomene]

(a) „Topla voda“ ima prednost samo kada je dostupan „Rezervoar za vodu“, a drugi će reći „Rezervisano“.

(b) Ovo podešavanje biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.7 Tiho

Ova funkcija se može aktivirati kada je buka pokretanja previsoka.

[Beleška]

Kada se ova funkcija aktivira, frekvencija kompresora i ventilatora će se smanjiti, a takođe i kapacitet jedinice će se u skladu s tim smanjiti.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte „Tiho“(Quiet), a zatim ga konfigurirate preko tastera za gore / dole, „On“ ili "Off".

[Napomene]

(a) Može se podesiti na „Uključeno“(On) ili „Isključeno“(Off), bez obzira da li jedinica radi ili ne.

(b) Jednom kada je aktiviran, treba ga deaktivirati ručno ili pomoću Tihog tajmera(Quiet timer).

(c) Ovo podešavanje će biti zapamćeno po nestanku struje.

(d) Deaktiviraće se kada se jedinica isključi.

2.2.8 Tihi tajmer

Kada je buka rada previsoka u određenom vremenskom periodu, ova funkcija omogućava jedinici da radi mirno određeni vremenski period.

[Uputstvo za upotrebu]

(1) Idite na stranicu FUNKCIJA i pronađite Tihi tajmer (Quiet timer), a zatim pristupite stranici postavki QUIET TIMER.

(2) Na stranici za postavku QUIET TIMER odaberite „Start time“(Vreme početka) ili „End time“(Vreme završetka) preko tastera Levo / Desno, a zatim podesite željeno vreme pomoću tastera za gore / dole.

(3) Kada je podešavanje režima završeno, pritiskom na „Save“ pojaviće se skočni prozor koji će vas podsetiti da li su odlučni da sačuvaju ovu postavku. Ako je tako, pritisnite taster „OK“. Ako ne, pritisnite taster „Cancel“ kako ne biste sačuvali ovu postavku.

(4) Kada je podešavanje sačuvano, kontrola će se vratiti na stranicu FUNKCIJA i kursor će biti gde je opcija "Tihi tajmer", a zatim se tipkom za gore / dolje može podesiti na "Uključeno"(On) ili "Isključeno"(off).

8:30	2013/4/24	Wednesday	QUIET TIMER
Start time	End time		
08:30	17:30		
Minute	Save		

[Napomene]

(a) Jednom kada se aktivira, trebalo bi deaktivirati ručno.

(b) Ovo podešavanje biće upamćeno po nestanku struje.

(c) Sačuvano „Početno vreme“(Start time) i „Krajnje vreme“ (End time) biće upamćene po nestanku struje.

(d) Konfigurise se bez obzira da li je jedinica u funkciji ili ne.

2.2.9 Režim « zavisano od vremena »

Za područja sa velikom promenom dnevne temperature, kako bi se izbeglo da korisnik podešava temperaturu odlazeće vode ili sobnu temperatura prečesto, ova funkcija će se automatski prilagoditi ovisno o okruženju spoljašnje temperature (temperature iz okruženja).

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte vremensku zavisnost, a zatim je konfigurirajte pomoću tipke gore / dole, „Uključeno“(On) ili „Isključeno“(Off). Pogledajte odeljak 2.3.2 za više detalja.

[Napomene]

- (a) Jednom kada se aktivira, trebalo bi deaktivirati ručno.
 - (b) Ovo podešavanje biće upamćeno po nestanku struje.
 - (c) Na stranici „Parameter View“ možete da proverite postavljenu tačku u režimu koji zavisi od vremena.
 - (d) Kada se aktivira, dozvoljeno je podešavanje sobne temperature, ali postavljena tačka ne stupa na snagu.
- Međutim, kada je deaktivirana, jedinica će raditi u skladu sa ovom zadatom tačkom.
- (e) Može se podešavati na „Uključeno“ ili „Isključeno“, bez obzira da li je jedinica u funkciji ili ne, ali će se aktivirati samo kada jedinica je u funkciji.
 - (f) Ovaj mod funkcioniše samo za grejanje/hlađenje (heating/cooling) funkciju.

2.2.10 Holiday mode

U prilici letnje ili visoke temperature, ova funkcija učiniće da se jedinica pauzira u određenim periodima kada je korisnik odsutan.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte „Holiday release“, a zatim ga konfigurirate preko tipke Gore / Dole, „Uključeno“ ili „Isključeno“.

[Napomene]

- (a) Kada se aktivira, na stranici WEEKLY TIMER može da postavi neki nedeljni dan na „Praznični odmor“(Holiday release). U ovom slučaju „Nedeljni tajmer“ u ovom danu je neefikasan ukoliko nije ručno postavljen na „Efektivan“.
- (b) Ovo podešavanje biće upamćeno po nestanku struje.


2.2.11 Dezinfekcija

Ova funkcija je namenjena čišćenju rezervoara za vodu tako što će podići temperaturu vode na 70 ° C nakon kojih će legionele umreti odmah. Kada se ova funkcija aktivira, podaci o sanitarnom stanju i vreme početka se mogu podesiti.

[Uputstvo za upotrebu]

- (1) Na stranici FUNKCIJA, pronađite „Dezinfekciju“(Disinfection), a zatim pristupite stranici postavki DEZINFEKCIJE pritiskom na taster OK.
- (2) Na stranici postavki DISINFECTION izaberite „Podešavanje sata“ (**Set clock**), „Podesite nedelju“ (**Set week**) ili „Postavi temp“ (**Set temp.**) kroz levo / desno taster, a zatim modifikujte odgovarajuću postavku pomoću tastera gore / dole.
- (3) Kada je podešavanje režima završeno, pritiskom na „Save“ pojaviće se skočni prozor koji će vas podsetiti da li ste odlučni da sačuvate ovu postavku. Ako je tako, pritisnite taster OK. Ako ne, pritisnite taster Cancel kako ne biste sačuvali ovu postavku.
- (4) Kada je podešavanje sačuvano, kontrola će se vratiti na stranicu FUNKCIJA i kursor će biti na „dezinfekcija“, a zatim se tipkom gore / dole može postaviti na „uključeno“(On) ili „isključeno“(Off).

Ime	Ime	Default	Opseg
Disinfection temperature	Set temp.	70°C	45°C~70°C



[Napomene]

- (a) Može se aktivirati samo ako je „Water tank“ postavljen na „With“.
- (b) Može se postaviti na „Uključeno“ ili „Isključeno“, bez obzira da li jedinica radi ili ne.
- (c) Kad je „Dezinfekcija“ postavljena na „Uključeno“, ako nameravate da postavite „Emergency režim“, „Holiday mode“, „Floor debug“, pojaviće se prozor sa upozorenjem „Molimo isključite režim dezinfekcije!“ **PLEASE DISABLE THE DISINFECTION MODE !**
- (d) Može se podesiti na „Uključeno“ ili „Isključeno“, bez obzira da li je jedinica u funkciji ili ne, i režim „Topla voda“ uvek ima prednost.

(e) Kada je Sanitize (Sanitizacija) aktivirana, Disinfection će se pojaviti na osnovnoj stranici kontrolne jedinici ova operacija je gotova. Ako ova operacija propadne, **Disinfect fail**, će se pojaviti. U ovom slučaju, pritiskom bilo kog tastera **Disinfect fail** će se skloniti ili će zauvek ostati.

(f) Kada je Sanitize aktivirano, može da se prekine pod **Communication error with the indoor unit** (Komunikacijska greška sa unutrašnjom jedinicom) ili **Water tank heater error** (Greška u grejaču rezervoara za vodu).

2.2.12 Nedeljni tajmer

Ova funkcija će omogućiti da se jedinica pokrene sa određenim modusima u određenim periodima u roku od jedne nedelje, na osnovu korisnikovih potreba stvarne potražnje.

[Uputstvo za upotrebu]

(1) Na početnoj stranici, pritiskom na funkcijski taster pristupite stranici FUNKCIJE, a zatim pronađite gde je „Weekly timer“ (Nedeljni tajmer) prebacivanjem stranica, nakon toga pritisnite taster OK da biste prešli na Weekly timer stranicu za podešavanje.

(2) Na stranici za podešavanje WEEKLY TIMER, desnim / levim tasterom se može odabrati željena nedelja, dan, a zatim tasterima gore / dole da postavite ovaj dan, "√", "×" ili "odmor", kao što je prikazano na slici ispod. Kada je ovo podešavanje završeno, pritisnite taster OK da biste prešli na stranicu podešavanja dana.

8:30	2013/4/24	Wednesday	WEEKLY TIMER
Monday	Tuesday	Wednesday	
X	√	√	
Thursday	Friday	Saturday	
Holiday	√	√	
	Save	↑ Last	↓ Next

(3) Na stranici za podešavanje nedeljnog dana dozvoljeno je podesiti režim rada (Mode), postavljenu temperaturu (**WT-HEAT**) i temperature rezervoara za vodu (**T-Water tank**). Način rada uključuje „Heat“, „Cool“, „Hot water“, „Heat + hot water“, „Cool + hot water“ (poslednje tri su dostupne samo kada je "Water tank" podešen na „With“). Postoji ukupno pet perioda za svaki dan, a svaki period se može podesiti na „√“ ili „×“. Pored toga može da se postavi

„Početno vreme“(Start time) i „Krajnje vreme“(End time) za svaki period, kao što je prikazano na donjoj slici.

8:30	2013/4/24	Wednesday	MONDAY
Mode	WT-heat	T-water tank	
Heat	40°C		
Period 1	Start time	End time	
X	08:30	17:30	
		↑ Last	↓ Next

8:30	2013/4/24	Wednesday	MONDAY
Period 2	Start time	End time	
X	08:30	17:30	
Period 3	Start time	End time	
X	08:30	17:30	
		↑ Last	↓ Next

8:30	2013/4/24	Wednesday	MONDAY
Period 4	Start time	End time	
X	08:30	17:30	
Period 5	Start time	End time	
X	08:30	17:30	
	Страница 16 / 37	↑ Last	+ Next

(4) Kada su gornja podešavanja završena, pritiskom na taster **Return**, a zatim pritiskom na „Save“, pojaviće se iskačući prozor, kako biste odabrali da li ste odlučni da sačuvate ove postavke. Ako je tako, pritisnite taster OK. Ako ne, pritisnite taster za povratak RETURN da ne sačuvate ova podešavanja.

(5) U ovom slučaju, napokon pritiskom na tipku Gore, aktivira se „Weekly timer“(Nedeljni tajmer).

[Napomene]

(a) Ukupno je dozvoljeno podesiti pet perioda za svaki put. Za svako razdoblje „Početno vreme“(Start time) mora biti ranije (odnosno mora počinjati PRE završnog vremena) od "Vremena završetka"(End time). Slično tome, prethodni period mora biti raniji od svog narednog perioda.

(b) Kada je „Weekly timer“ uspešno podešen, promenom „Floor config.“, „Water tank“, „Ctrl state“ ili „T-water ctrl“, tada će se postavljena temperatura za Weekly timer automatski promeniti u postavljenu tačku poslednjeg podešavanja. Na primer, ako je za ponedeljak „Nedeljni tajmer“ postavljeno „Toplota“(Heat), „Podna konfiguracija“(Floor config) je postavljena na „With“ i „WOT-Heat“ se postavlja na 35 ° C u nedeljnom tajmeru, resetiranjem „Floor config“ na „Without“, a „WOT-Heat“ će imati vrednost poslednje postavke. U ovom slučaju, ako je „Floor config“ za poslednje podešavanje postavljena na „Without“, tada će biti „WOT-Heat“, automatski će se promeniti u podrazumevanu vrednost (45 ° C). Kada se aktivira Nedeljni tajmer, „WOT-Heat“ se može ISKLJUČIVO menjati u Weekly tajmer, ali ne u odeljku 2.3 Podešavanje parametara (Parameter Setting).

(c) Na stranici za podešavanje WEEKLY TIMER postoje ukupno tri vrste podešavanja za svaki dan :

▪ „√“: označava kada se aktivira tajmer nedelje, tajmer će na ovaj dan biti efektivan i na njega neće uticati Holiday mode.

- „×“: označava čak i ako je aktiviran timer nedelje, tajmer je neefikasan.

„Praznik“: označava kada je aktiviran Nedavni tajmer, ali „Praznik“ nije aktiviran, a zatim tajmer na ovom

dan je na snazi; kada je aktiviran i „Odmor“, tajmer ovog dana je neefikasan.

(d) Kada je „Nedeljni tajmer“ već podešen i dotični modusi uključuju „Hot water“, ako se resetuje « Water tank » sa « With » na « Without », onda će « Hot water » mod biti automatski promenjen na « Heat »/ « Cool + hot water » će biti promenjeno na « Cool »/ »Heat ».

(e) Temperaturna tačka postavljanja

Kontrola je u mogućnosti da odluči temperaturni tip i temperaturni rang zasnovan na trenutnim « Clock timer », « Floor config », « T-water ctrl. » i “Ctrl.state” postavkama. Pogledati sledeće za više detalja.

Ako je postavljeni modus “Hot water” temperaturna tačka podešavanja neće prikazivati ništa, ukazujući da nema potrebe postavljati “T-water out” i “T-room” ali samo “T-water tank”. Ako je postavljeni modus “Cool” ili “Heat”, onda temperaturna kutija rezervoara za vodu neće pokazivati ništa, ukazujući da nema potrebe postavljati “T-water tank”.


CTRL. STATE	Set mode	Object	Range		Default	Accuracy
T-water out	Cool (Hladno)	Izlazna voda za hlađenje (WT-cool)	7-25°C bez ispodpodne zavojnice	18-25°C sa ispodpodnom zavojnicom	7°C bez ispodpodne zavojnice 18°C sa ispodpodnom zavojnicom	1°C (važi za sve parametre)
	Heat (Toplo)	Temperatura izlazne vode za grejanje (WT-heat)	High temp.	25-55°C	45°C	
Low temp.			25-45°C	35°C		
T-room	Cool	Sobna temp. za hlađenje (WT-cool)	18-30°C		24°C	
	Heat	Sobna temp. za grejanje (WT-heat)	18-30°C		20°C	

2.2.13 Clock timer – Tajmer sata

Ova funkcija će omogućiti da se jedinica pokrene sa određenim modusima u određenim periodima u roku od jednog dana, na osnovu korisnikovog stvarne potražnje.

[Uputstvo za upotrebu]

(1) Na početnoj stranici, pritiskom na funkcijski taster pristupite stranici FUNKCIJE, a zatim pronađite na „Clock timer“, nakon toga pritisnite taster OK da biste otišli na stranicu sa podešavanjem vremena CLOCK TIMER.

8:30	2013/4/24	Wednesday	CLOCK TIMER
Mode	WT-heat	T-water tank	
Heat	40°C	50°C	
Start time	End time		
08:30	17:30		
	 Save		

(2) Na stranici sa postavkama CLOCK TIMER, levom/desnom tipkom odaberite željeni parametar, a zatim pomoću tastera za gore / dole ga podesite.

(3) Kada se ovo podešavanje tiče vrednosti vremena, pritiskom na funkcijsku taster br. 1 naizmenično podesite vrednosti sata ili minuta, a pritiskom na tipku gore / dole povećajte ili smanjite odgovarajuću vrednost koja će se neprestano menjati pritiskom i držanjem tastera. (Osim ukoliko nije drugačije specificirano, sve postavke tajmera slede na sličan način.)

(4) Kada je podešavanje završeno, sačuvajte ga pritiskom na funkcijsku taster br. 2, ili je ovo podešavanje, bez da postoji sačuvano - neefikasno.

(5) Kada je podešavanje sačuvano, aktivirajte „Clock timer“ na stranici FUNKCIJA.

[Napomene]

(a) Kada se istovremeno postavljaju postavke „Weekly timer“ i „Clock time“, poslednjem se daje prednost.

(b) Kada je rezervoar za vodu dostupan, dozvoljeni modovi rada uključuju „heat“, „cool“, „heat + hot water“, „cool + hot water“ i „hot water“.

(c) Kada rezervoar za vodu nije dostupan, dozvoljeni režim rada uključuje samo „Heat“ i „Cool“.

(d) Kada je „Clock timer“ već podešen i dotični modusi uključuju „Hot water“, ako se resetuje „Water tank“ iz "With" u "Without", tada se režim "Hot water" automatski menja u "Heat", "cool + hot water" / "heat + hot water" promenjena je u "cool" / "heat".

2.2.14 Temp. Tajmer

Ova funkcija će izvršiti rad jedinice sa određenom temperaturom u određenom periodu u roku od jednog dana, na osnovu korisničkih potreba i stvarne potražnje.

[Uputstvo za upotrebu]

(1) Na početnoj stranici, pritiskom na funkcijski taster pristupite stranici FUNKCIJE, a zatim pronađite gde je „Clock timer“, nakon toga pritisnite taster OK da biste otišli na stranicu sa podešavanjem TEMP TIMER-a.

8:30	2013/4/24	Wednesday	TEMP TIMER
Mode	Period 1	WT-heat 1	
Heat	08:30	40°C	
Period 2	WT-heat 2		
08:30	40°C		
	Save		

(2) Na stranici za podešavanje TEMP TIMER-a, levom / desnom tipkom odaberite željeni parametar i zatim ga podesite pomoću tastera za gore / dole. Podesivi parametri uključuju „Mode“, „Period 1“, „VT-HEAT 1“, „Period 2“ i „VT-HEAT 2“.

(3) Kada je podešavanje završeno, sačuvajte ga pritiskom na funkcijsku taster br. 2, ili ovo podešavanje, bez sačuvavanja nije efikasno.

(4) Kad je podešavanje sačuvano, aktivirajte „Temp. tajmer“ na stranici FUNKCIJA.

[Napomene]

(a) Kada se „Weekly timer“, „Clock timer“ i „Temp.timer“ izvršavaju se istovremeno, poslednji ima prednost.

(b) Ova funkcija radi samo kada jedinica radi.

(c) Dozvoljeni modovi rada uključuju „Heat“ i „Cool“

(d) Kada je početno vreme „Perioda 2“ jednako vremenu „Perioda 1“, tada će se postavljenoj zadatoj tački „Perioda 2“ dati prednost.

(e) TEMP. TIMER se procenjuje prema vrednosti tajmera.

(f) Za vreme podešavanja uvek ima prednost postavljena temperatura koja se postavlja ručno.

2.2.15 Solarni pribor

Kada se solarni sistem pripremi (rezervoar za vodu i solarni grejač postavljeni su na "With"), ova funkcija će se aktivirati kada odluči u kom periodu će pustiti Sunčev sistem. Međutim, da li će solarni sistem raditi praktično zavisi od temperaturne razlike između solarnog panela i rezervoara za vodu.

[Uputstvo za upotrebu]

(1) Nakon podešavanja rezervoara za vodu i grejača, otiđite na stranicu FUNKCIJE i pronađite "Solar Kit", a zatim pritisnite "Gore/Dole" ili taster može da se postavi na „On“, „Off“ ili „Tajmer“. „Uključeno“ znači aktiviranje solarnog panela kada stalno zadovoljava uslove pokretanja; „Isključeno“ znači deaktiviranje solarnog kompleta; a „Timer“ znači da ćete aktivirati solarni komplet onda kada zadovoljava uslove pokretanja tokom vremenskog perioda. Nakon toga, pritiskom na „Enter“ u donjem levom uglu će otići na stranicu sa podešavanjem „Solar Kit“, kao što je prikazano u nastavku.

8:30	2013/4/24	Wednesday	SOLAR TIMER	
Start time	End time			
08:30	17:30			
Minute	Save			

Br.	Puno ime	Prikazano ime	Rang	Default
1	Solarni panel početno vreme	Start time	0:00~23:59	8:00
2	Solarni panel završno vreme	End time	0:00~23:59	18:00

(2) Na stranici za podešavanje „Solar Kit“ pritisnite taster za nadole ili za dole da biste pronašli Start time „Početno vreme“ ili End time „Krajnje vreme“, a zatim ih podesite pomoću tastera za gore i dole.

(3) Zatim pritisnite "Save" i tada će se pojaviti dijalog XO. U dijaloškom okviru pritisnite „OK“ da to potvrdite ili pritisnite „Cancel“ da biste otkazali ovo podešavanje.

(4) Nakon toga, ova stranica će se automatski vratiti na stranicu FUNKCIJE, dok će se kursor zadržati na „Solar Kit“ a zatim preko tastera za gore i dole da podesite da bude "On" za vreme solarnog vremena.

[Napomene]

- (a) Jednom kada se uključi solarni časovnik ne može se otkazati preko ON / OFF operacije već se vrši ručno.
- (b) „Početak“ Start time i „Krajnje vreme“ End time, biće zapamćeni po nestanku struje.
- (c) Može se podesiti u oba stanja i na ON i OFF.

2.2.16 Popravka na podu

Ova funkcija će učiniti da uređaj vrši periodično predgrevanje poda kad početni hod podnih namotaja bude instaliran.

[Uputstvo za upotrebu]

- (1) Na početnoj stranici, pritiskom na funkcijski taster pristupite stranici FUNKCIJE, a zatim pronađite gde je „Floor debug“, nakon toga pritisnite taster OK da biste otišli na stranicu sa podešavanjem FLOOR DEBUG.

8:30	2013/4/24	Wednesday	FLOOR DEBUG
Segments	Period 1 temp	ΔT of segment	
1	25°C	5°C	
Segment time			
0 H			
	Start		

- (2) Na stranici podešavanja FLOOR DEBUG, levom / desnom tipkom odaberite željeni parametar i zatim ga podesite tasterom gore / dole. Podesivi parametri uključuju „Segments“, „Period 1 temp“, „ ΔT segmenta“ i „Time segment“, kako je navedeno u sledećoj tabeli.

Br.	Puno ime	Prikazano ime	Rang	Default	Tačnost
1	Segmenti za podne popravke	Segments	1~10	1	1
2	Prva temperature	Period 1 temp	25~35°C/77~95°F	25°C/77°F	1°C/1°F

	za podne popravke				
3	Segment temp razlike za podne popravke	ΔT of segment	0~72H	0	12h
4	Segment trajanja za podnu popravku	Segment time	2~10°C/36~50°F	5°C/41°F	1°C/1°F

3. Nakon završetka gornje postavke pritiskom na funkcijsku tipku br.2 aktivirajte ovu funkciju i dijalog će se pojaviti, pitajući **Start the Floor Debug mode now ?** „Pokrenite režim uklanjanja pogrešaka na podu trenutno?“. Ako je tako, pritisnite taster „OK“. Jednom „Floor debug “je aktiviran pritiskom na funkcijsku tipku br.2, pojavi će se i dijaloški okvir koji podseća na „Stop Floor Debug Mode sada? ”Ako je tako, pritisnite taster OK; ako ne, pritisnite „Otkazi“ CANCEL da biste nastavili.

[Napomene]

(a) Ova funkcija se može aktivirati samo kad je jedinica isključena. Kada nameravate aktivirati ovu funkciju a jedinica je postavljena na On, pojavice se dijaloški okvir sa upozorenjem „Prvo isključite sistem!“ PLEASE TURN OFF THE SYSTEM FIRST !

(b) Kada je ova funkcija aktivirana, ona ne može da uključi ili isključi uređaj. U ovom slučaju pritiskom na taster ON / OFF pojavice se dijalog sa upozorenjem „Molimo isključite režim uklanjanja pogrešaka na podu!“ PLEASE DISABLE THE FLOOR DEBUG MODE!

(c) Kada je ova funkcija uspešno postavljena, biće „Timer week“, „Clock timer“ i „Temp timer“. deaktivirani.


(d) Kada je aktiviran Floor debug, „, Emergen.mode “, „, Sanitize “, „, Holiday mod “nije dozvoljeno je da se aktivira ili će se pojaviti dijaloški okvir sa upozorenjem „Molimo onemogućite režim uklanjanja pogrešaka na podu!“ . PLEASE DISABLE FLOOR DEBUG MODE!

(e) Po nestanku napajanja, ova funkcija će biti isključena, a vreme izvršavanja se uklanja.

(f) Na stranici podešavanja FLOOR DEBUG kontrola će ostati na ovoj stranici i nikad se neće vratiti na početnu stranu, osim ako ne pritisnete RETURN dugme ili MENU.

(g) Kada je ova funkcija aktivirana, dozvoljeno je da se proverí željena temp. i vreme trajanja Floor debug u pregledu parametara (Parametar view).

(h) Pre nego što aktivirate Floor debug osigurajte se da svaki period za Floor debug nije 0., ili će se pojaviti isaćići prozor sa upozorenjem “WRONG FLOOR DEBUG TIME”. Nastaviće sa radom samo ako se pritisne OK i ispravljenjem vremena.



2.2.17 Emergency mode (Hitni režim)

Kada kompresor ne uspe da se pokrene zbog nekog hitnog stanja, ova funkcija će omogućiti jedinici da radi pomoću načina rada "Heat" ili "Hot water" kroz pomoćni grejač i grejač spremnika za vodu.

[Uputstvo za upotrebu]

- (1) Podesite „Mode“ na „Heat“ ili „Hot water“ na stranici Parameter Set
- (2) Zatim prebacite stranice da biste prešli na stranicu na kojoj je „Emergen. mode“, pronađite ga levim / desnim dugmetom i podesite na „On“ ili „Off“ tasterom gore / dole.
- (3) Kada je postavljeno na „On“, Auxiliary funkc. Na početnoj stranici biće zamenjen sa „Emerge. mode“.
- (4) Kada je postavljeno na „On“, ali režim rada nije „Heat“ ili „Hot vater“, pojaviće se dijalog koji upozorava „Pogrešan režim rada! “ WRONG RUNNING MODE !

U tom slučaju, pritiskom na taster OK, kontrola će preći na stranicu sa postavkama režima, ili pritiskom na taster Cancel, kontrola će se vratiti na „Emergen mode“.

[Napomene]

- (a) Kada jedinica radi u „Heat“ režimu za slučaj nužde, ako postoji zaštita prekidača protoka vode, IDU pomoćna zaštita za zavarivanje grejača ili greška senzora temperature vode, vanredni režim će se ugastiti i neće biti dozvoljeno da se aktivira.

(b) Kada jedinica vrši funkciju „Hot water“ u režimu za slučaj nužde, ako postoji zavarivanje grejača u vodi, zaštita ili greška senzora temperature rezervoara za vodu, Emergency mode će se ugaziti i neće biti dozvoljeno da bude aktiviran.

(c) U hitnom režimu rad tastera ON / OFF će biti onemogućen; režim rada neće biti dozvoljeno menjanje; miran režim i režim zavisan od vremena ne mogu se deaktivirati; „Nedeljni tajmer“ Weekly timer, "Časovnik sata" Clock timer i "Temp tajmer" Temp. timer takođe se ne mogu aktivirati ili će biti deaktivirani ako se aktiviraju.

(d) U hitnom režimu, naredbe iz termostata nisu efikasne.

(e) U hitnom režimu dozvoljen je samo jedan režim rada između „Heat“ i „Hot water“.

(f) Ova funkcija se može aktivirati samo kada je jedinica isključena ili će se pojaviti dijaloški okvir sa upozorenjem „Molim vas se prvo isključite sistem! " **PLEASE TURN OFF THE SYSTEM FIRST!**

(g) U hitnom režimu, „Floor debug“, „Sanitize“, „Holiday mode“, se ne mogu aktivirati ili će se iskaćući prozor pojaviti upozoravajući **“PLEASE DISABLE THE EMERGENCY MODE”** Molimo Vas prvo onemogućite hitnom režimu rad!

(g) Nakon nestanka el. energije, hitni režim će biti vraćen fabrički na OFF.

2.2.18 Odmor Holiday mode

U zimi ili sezoni sa niskim temperaturama, ova funkcija će kontrolisati temperaturu izlazne vode ili sobnu temperature unutar određenog raspona kako bi se izbeglo da se vodni sistem smrzne kada je korisnik na godišnjem odmoru.

[Uputstvo za upotrebu]

(1) Pronađite stranicu „Holiday mode“ na stranici Parametar set

(2) Podesite odmor na „On“ ili „Off“ tasterom gore / dole.

[Napomene]

(a) U prazničnom režimu, podešavanje kontrole i tastera za uključivanje i isključivanje „Mode“ su onemogućeno.

(b) Kada se aktivira, „Weekly time“, „Clock timer“ ili „Temp timer“ biće deaktivirani.

(c) U prazničnom režimu, kada je uključen „T-room“, postavljena temperatura treba da bude 10°C; kada je „T-out water“, postavljena temperatura treba da bude 30°C.

(d) Kada se ova postavka uspešno sačuva, biće zapamćena po nestanku napajanja.

(e) Ova funkcija se može aktivirati samo u režimu „Heat“ i kada je jedinica isključena. Kada se to uradi sa jedinicom uključenja, pojaviće se brzi dijalog sa upozorenjem „Prvo isključite sistem!“ **PLEASE TURN OFF THE SYSTEM FIRST**; ili kada se to uradi u drugim režimima osim „Heat“ modu sa isključenom jedinicom, pojaviće se i brzi dijalog sa upozorenjem „Pogrešan režim rada!“ **WRONG RUNNING MODE!**

- (f) Podešavanja „Termostata“ i „Holiday mode“ ne mogu istovremeno stupiti na snagu.
- (g) Kada je aktiviran Holiday mode, „Floor debug“, „Sanitize“, „Emergen mode“ se ne mogu aktivirati ili će se pojaviti dijaloški okvir, upozoravajući „Molimo isključite praznični režim!“
PLEASE TURN OFF HOLIDAY MODE.

2.2.19 Termostat

Kada je termostat instaliran, može se koristiti za upravljanje režimom rada jedinice (samo „Heat“ ili „Cool“ režim).

[Uputstvo za upotrebu]

- (1) Pronađite stranicu „Termostat“ na stranici FUNKCIJE
- (2) Pritiskom na tipku gore / dole, termostat se može podesiti na „Air“, „Without“ ili „AIR + hot water“.

Kada je "Air", kontrola prati režim rada termostata i nije mu dozvoljeno podešavanje radnog moda; kada je „Without“, kontrola sledi način rada koji je postavljen sam.

[Napomene]

- (a) Kada rezervoar za vodu nije dostupan, režim „Air + hot water“ takođe nije dostupan.
- (b) Kada je „Floor debug“ ili „Emergency mode“ aktiviran, tada kontrola neće primati signale od termostata.
- (c) Ako je „Termostat“ postavljen na „Air“, kontrola će automatski isključiti neke funkcije koje se tiču merača vremena i radiće u skladu sa režimom koji je postavio termostat. U ovom slučaju, režim rada je nepromenljiv i rad tastera ON / OFF nije učinkovit.
- (d) Kada se ova postavka uspešno sačuva, biće zapamćena po nestanku napajanja.
- (e) U režimu „Air + hot“, jedinica može da vrši grejanje vode iako je termostat podešen na „Off“. Prioritet se može podesiti u Cool + hot ater i Heat + hot water.
- (f) Stanje termostata se može promeniti kada je jedinica isključena.

2.2.20 Pomoćni grejač (Assis. heater)

Postoje tri opcije za pomoćni grejač, „1 grupa“, „2 grupa“ ili „Without“.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte „Assis. heater“, a zatim ga konfigurirate preko tastera za gore / dole, na 1 ili 2 ili Off.

[Napomene]

Biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.21 Ostali grejači

Može se konfigurirati na „With“ ili „Without“ putem žičnog regulatora.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i pronađite Other heater, a zatim ga konfigurirajte pomoću tipke za gornje / dole, "With ili Without".

[Napomene]

Biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.22 Grejač šasije

Korisnik će odlučiti da li će aktivirati ili deaktivirati grejač šasije. Generalno se preporučuje aktiviranje pod niskom temperaturom okoline, režim „Heat“ ili „Hot water“ kako bi se sprečilo zamrzavanje šasije.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte „Chassis Heater“, a zatim ga konfigurirate pomoću tastera za nadole / nadole, „On“ ili „Off“.

[Napomene]

Biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.23 Grejač rezervoara

Kada se ugradi rezervoar za vodu, preporučuje se njegovo aktiviranje. U tom slučaju, rezervoar za vodu će otići u stanje pripravnosti statusa i započe će nakon što kontrolni program donese ovu odluku na osnovu stvarne potražnje i temperature okoline.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i pronađite „Heat tank“, zatim ga konfigurirajte pomoću tipke gore / dole, „On“ ili „Off“.

[Napomene]

Biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.24 Solarni antifre

Ova funkcija služi za zaštitu od smrzavanja solarnog sistema. Korisnik ga može aktivirati ili deaktivirati. Generalno se predlaže da ga aktivirate.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte „Solar antifre“ a zatim je konfigurirate preko tastera za nadole / nadole, „On“ ili „Off“.

[Napomene]

Biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.25 Rezervoar za vodu

Može da se konfigurira na „With“ ili „Without“ na osnovu stvarnog stanja.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte "Water tank", zatim ga konfigurirate pomoću tastera za gore / dole, "With ili Without".

[Napomene]

- (a) Biće upamćeno po nestanku struje.
- (b) Ove postavke su dozvoljene samo kada je jedinica isključena.

2.2.26 Senzor rezervoara

Kada je rezervoar za vodu instaliran, može se izabrati jedna grupa ili dve grupe senzora za detekciju i otkrivanje koji kontroliše temperaturu rezervoara za vodu.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i pronađite „Water tank“, a zatim ga konfigurirate pomoću tastera za gore / dole, „1“ ili „2“. Kada rezervoar za vodu nije dostupan, ova opcija će biti rezervisana.

[Napomene]

Biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.27 Solarni grejač

Može da se konfigurira na „With“ ili „Without“ na osnovu stvarnog stanja.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i pronađite „Solar heater“, a zatim ga konfigurirate preko tastera za nadole / nadole, "With ili Without".

[Napomene]

Biće upamćeno po nestanku struje.

2.2.28 Podna konfiguracija

Može da se konfigurira na „With“ ili „Without“ na osnovu stvarnog stanja.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i pronađite „Floor config“, a zatim je konfigurirate preko tastera „gore / dole“, "With ili Without".

[Napomene]

- (a) Biće upamćeno po nestanku struje.
- (b) U režimu grejanja, kada je postavljeno na „With“, podrazumevana vrednost podešavanja je normalna vodna

temperatura i ne može se menjati; kada je postavljeno na „Without“, vrednost podešavanja se može slobodno menjati.

U režimu hlađenja, kada je postavljeno na „With“, raspon temperatura izlazne vode je 18-25 ° C i zadata vrednost je 18 ° C; kada je postavljeno na „Without“, raspon je 7-25 ° C, zadata vrednost 7 ° C.

(c) „Podna konfiguracija“ se može menjati samo kada je jedinica isključena.

(d) Ovaj uređaj može da se poveže sa podnom zavojnicom, FCU i radijatorom. Kad se FCU koristi za hlađenje, "Floor config" treba ručno podesiti na „Without“ za snižavanje temperature vode u izlazu. Kad radijator koristi se za grejanje, „Floor config“ takođe treba ručno podesiti na „Without“ da bi se povećala temp. vode koja odlazi.

2.2.29 Daljinski senzor

Može da se konfigurise na „With“ ili „Without“ na osnovu stvarnog stanja.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i pronađite „Remote sensor“, a zatim ga konfigurishite preko tastera gore / dole, "With ili without".

[Napomene]

(a) Biće upamćeno po nestanku struje.

(b) „Ctrl u T-room“ može da se izabere samo ako je daljinski senzor postavljen na „With“.

2.2.30 Vađenje vazduha

Namenjena je ovoj funkciji da izbaci vazduh unutar sistema za vodu samo kad je pumpa za vodu u funkciji onda kada je instalacija jedinice završena.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i pronađite „Air removal“, a zatim ga konfigurishite preko tastera „gore / dole“ „On“ ili „Off“.

[Napomene]

(a) Neće biti upamćeno po nestanku struje.

(b) Može se podesiti samo kad je jedinica isključena.

2.2.31 Adresa

Koristi se za identifikaciju jedinice korišćenu u centralnom upravljačkom sistemu.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte „Address“, a zatim je konfigurishite pomoću tastera za gore / dole da biste postavili adresu (odnosno jedinicu koja upravlja čitavim sistemom).

[Napomene]

- (a) Ukazuje na adresu kontrole i predviđen je za grupnu kontrolu.
- (b) Neće biti upamćeno po nestanku struje.
- (c) Opseg adresa je [0,125] i [127,253]
- (d) Zadana adresa je 1 za početnu upotrebu.

2.2.32 Gate-Controller (Gate-Ctrl.)

Može da se konfigurira na „Uključeno“ ili „Isključeno“ na osnovu stvarnog stanja.

[Uputstvo za upotrebu]

Idite na stranicu FUNKCIJA i locirajte "Gate-Controller", a zatim ga konfigurirate preko tipke za gore / dole, „Uključeno“ ili „Isključeno“.


[Napomene]

- (a) Kada je aktivirana, kontrola će proveriti da li je kartica (card) ubačena ili ne. Ako je ubačeno, kontrola će se pokrenuti normalno; ako nije, kontrola će isključiti jedinicu i vratiti se na početnu stranicu. U ovom slučaju, svaka ključna operacija je neefikasna (osim za kombinovanu funkciju tastera) ili će se pojaviti dijaloški okvir koji upozorava "Keycard unincerted!" (Kartica nije ubačena !)
- (b) Neće biti upamćeno po nestanku struje.

2.3 Podešavanje parametara (skup parametara)

2.3.1 Podešavanje korisničkih parametara

Na stranicama s podešavanjem parametara svaki se parametar može podesiti, poput: temperatura vode za hlađenje, temperatura vode za grejanje i temperatura rezervoara za vodu itd.



[Uputstvo za upotrebu]

(1) Na početnoj stranici može se preći na stranicu PARAMETER pritiskom na funkcijsko dugme br. 2.




(2) Na stranici Postavka parametara, levom / desnom tipkom odaberite željenu opciju, a zatim tasterom za nagore / nadole povećavate ili smanjujete vrednost podešavanja koja će se neprekidno menjati prilikom pritiska i držanjem tastera.

(3) Kada je podešavanje završeno, pritisnite „Save“ i pojaviće se dijaloški okvir koji podseća na „Save settings?“.

Ako je tako, pritisnite taster OK; ako ne pritisnite taster Cancel da ne sačuvate ovu postavku.

[Napomene]

- (a) Za one parametre koji podrazumevana vrednost variraju u zavisnosti od različitih uslova, vrednost će biti postavljena na zadatu kada se promeni stanje.

8:30	2013/4/24	Wednesday	PARAMETER
WOT-Cool	WOT-heat	RT-Cool	
18℃	40℃	20℃	
RT-Heat	T-water tank	T-Eheater	
26℃	50℃	0℃	
 Save			 Last
			 Next

Br .	Puno ime	Prikazano ime	Rang (stepeni C)	Rang (Farenhajt F)	Default
1	Izbacivanje vode za hlađenje	WOT-Cool	7~25°C [Without Floor] *Bez poda 18~25°C [With Floor]	45~77°F [Without Floor] 64~77°F [With Floor]	7°C/45°F [Without Floor] 18°C/64°F [With Floor]
2	Izbacivanje vode za grejanje	WOT-Heat	25~55°C[Visoka temp.] 25~45°C[Normalna temp.]	77~131°F[Visoka temp.] 77~113°F[Normal temp.]	45°C/113°F [Visoka temp.] 35°C/95°F [Normal.]
3	Sobna temp. za hlađenje	RT-Cool	18~30°C	64~86°F	24°C/75°F
4	Sobna temp. za grejanje	RT-Heat	18~30°C	64~86°F	20°C/68°F
5	Temp. rezervoara	T-water tank	40~80°C	104~176°F	50°C/122°F
6	*Eheater na sobnoj temp.	T-Eheater	-22~18°C	-8~64°F	-7°C/19°F
7	Extra grejač na sobnoj temp.	T-Extraheater	-22~18°C	-8~64°F	-15°C/5°F
8	Max grejna pumpa, izbacivanje vode temp. bez Eheater-a	T-HP max	40~50°C	104~122°F	50°C/122°F
9	Solarni panel max temp. vode	Solarwater max	50~80°C	122~176°F	80°C/176°F
10	Donja granica ambijentalne temperature	Lower AT heater	-20~5°C	-4~41°F	-15°C/5°F****

	na načinu grejanja vremenske zavisnosti				
11	Gornja granica ambijentalne temp. na načinu grejanja vremenske zavisnosti	Upper AT heater	10~20°C	50~68°F	15°C/59°F***
12	Gornja granica sobne temp. na zavisnosti od vremena modu grejanja	Upper RT Heat	22~30°C	72~86°F	24°C/75°F***
13	Donja granica sobne temp. na zavisnosti od vremena modu grejanja	Lower RT Heat	18~21°C	64~70°F	20°C/68°F***
14	Gornja granica temp izbacivanja vode na modu za grejanje zavisnom od vremena	Upper WT Heat	46~55°C[Visoka temp.] 30~35°C[Normal temp.]	115~131°F[Visoka temp.] 86~95°F [Normal temp.]	48°C/118°F [Visoka temp.] 35°C/95°F [Niska temp.]***

15	Donja granica temp izbacivanja vode na modu za grejanje zavisnom od vremena	Lower WT Heat	36~45°C[Visoka temp.] 25~29°C[Normal temp.]	97~113°F[Visoka temp.] 77~84°F [Normal temp.]	40°C/104°F [Visoka temp.] 29°C/84°F [Niska temp.]***
16	Donja granica ambijentalne temp na modu zavisnom od vremena za hlađenje	Lower AT Cool	10~25°C	50~77°F	25°C/77°F ***
17	Gornja granica ambijentalne temp na modu zavisnom od vremena za hlađenje	Upper AT Cool	26~48°C	79~118°F	40°C/104°F ***
18	Gornja granica sobne temp. modu zavisnom od vremena za hlađenje	Upper RT Cool	24~30°C	75~86°F	27°C/81°F ***
19	Donja granica sobne temp. modu	Lower RT Cool	18~23°C	64~73°F	22°C/72°F ***

	zavisnom od vremena za hlađenje				
20	Gornja granica za temp izbacivanja vode na modu za « zavisim od vremena » hlađenje	Upper WT Cool	15~25°C[Bez poda] 22~25°C[Sa podom]	59~77°F [Bez poda] 72~77°F [Sa podom]	15°C/59°F [Bez poda] 23°C/73°F [Sa podom]***
21	Donja granica za temp izbacivanja vode na modu za « zavisim od vremena » hlađenje	Lower WT Cool	7~14°C[Bez poda] 18~21°C[Sa podom]	45~57°F[Bez poda] 64~70°F[Sa podom]	7°C/45°F [Bez poda] 18°C/64°F [Sa podom]***
22	Devijacije temp. za hlađenje	ΔT -Cool	2~10°C	36~50°F	5°C/41°F
23	Devijacije temp. za grejanje	ΔT -Heat	2~10°C	36~50°F	10°C/50°F
24	Devijacije temp. vruće vode	ΔT -Hot water	2~8°C	36~46°F	5°C/41°F
25	Devijacije sobne temp	ΔT -Room temp	1~5°C	36~41°F	2°C/36°F
26	Vreme rada	Run time	1~10min	/	3 min bez poda
				/	5 min sa podom
27	Varijacije	T-Solar	10~30°C	50~86°F	15°C/59°F


	početka rada solarnog panela	start			
28	Rezervisano	Reserved	0:00~24:00	/	8:00
29	Rezervisano	Reserved	0:00~24:00	/	18:00

*Eheater je neka vrsta zidnog strujnog sobnog radijatora.

*** Podesiće se na zadatu vrednost kada se « zavisim od vremena » podešavanje režima promeni.


2.3.2 Weather-dependent Parameter Group

(1) in heating mode , T-water out Ctrl.state, Normal temp.




x1: Lower AT-Heat, -20~5°C , default -15°C ; y1: Upper WT-Heat, 30~35°C , default 35°C
x2: Upper AT-Heat, 10~20°C , default 15°C ; y2: Lower WT-Heat, 25~29°C , default 29°C

(2) in heating mode , T-room Ctrl.state



x1: Lower AT-Heat, -20~5°C, default -15°C ; y1: Upper WT-Heat, 22~30°C, default 24°C
x2: Upper AT-Heat, 10~20°C, default 15°C ; y2: Lower WT-Heat, 18~21°C, default 20°C

2.4 View



Na prikazanoj stranici korisniku je omogućeno da vidi pokrenuto stanje jedinice, pokrenute parametre, greške, verzije povezanih kontrolora itd. Potrebno je da se stisne view kao što je prikazano na slici.

8:30	2013/4/24	Wednesday	VIEW
Status	Parameter	Error	
Enter	Enter	Enter	
Version			
Enter			
↵ Enter			

2.4.1 Prikaz statusa

Na stranicama sa prikazom statusa korisniku je omogućeno da pregleda stanje rada jedinice, poput : kompresora On / Off, ventilatora 1 On / Off, pumpe za vodu On / Off, antifriza On / Off, odmrzavanja On / Off itd.

Pošto su interfejsi za swimming pumpu, trosmerni i dvosmerni ventil 2 za neke jedinice nisu dostupni, odgovarajući status ovih uređaja je „off“. Dijagrami instalacije i ožičenja uvek preovlađuju.

[Uputstvo za upotrebu]

(1) Na stranici VIEW odaberite „Status“, a zatim pritisnite taster OK da biste prešli na STATUSnu stranicu.

(2) Na stranici STATUS može da proveri status svake komponente.

8:30	2013/4/24	Wednesday	STATUS
Compressor	Fan 1	Fan 2	
Off	Off	Off	
HP-pump	SL-pump	Swimming-pump	
Off	Off	Off	
		↑ Last	↓ Next

Puno ime	Prikazano ime	Status
Radno stanje kompresora	Compressor	On/Off
Ventilator 1 pokrenut	Fan 1	On/Off
Ventilator 2 pokrenut	Fan 2	On/Off
Toplotna-vodena pumpa	HP-pump	On/Off
Pokrenuto stanje solarne vodene pumpe	SL-pump	On/Off
Swimming pumpa (nefunkcionalna)	Swimming-pump (invalid)	On/Off
Grejač rezervoara pokrenut	Tank heater	On/Off
3kraki zavrtnanj 1 pokrenuto stanje (nefunkcionalan)	3-way valve 1 (invalid)	On/Off
3kraki zavrtnanj 2 pokrenuto stanje	3-way valve 2	On/Off
Radni grejač pokrenut	Cranck.heater	On/Off
Grejač šasiije pokrenut	Chassis heater	On/Off
Rezervisano	Reserved	Reserved
Odmrzavanje	Defrost	On/Off
Vraćanje ulja	Oil return	On/Off
Termostat	Thermostat	Off/Cool/Heat
Pomoćni grejač	Assis. heater	On/Off
2kraki zavrtnanj (nefunkcionalan)	2-way valve 2 (invalid)	On/Off
Kapija-ctrl.	Gate-Ctrl.	On/Off
Radni LED	Operation LED	Card in/Card out
Greška LED	Error LED	On/Off
4-kraki zavrtnanj pokrenut	4-way valve	On/Off
Rezervisano	Reserved	Reserved
Grejna pumpa pomoćni grejač 1	HP-heater 1	On/Off
Grejna pumpa pomoćni grejač 2	HP-heater 2	On/Off
Solarni panel zaštita od smrzavanja	SL-Antifree	On/Off

Grejna pumpa zaštita od smrzavanja	HP-Antifree	On/Off

2.4.2 Pregled parametara (prikaz view)

Na stranicama sa prikazom parametara jedinici je omogućeno da pregleda parametre rada jedinica, poput spoljne temperature, temperature usisavanja, temperature pražnjenja, temperature vode itd.

[Uputstvo za upotrebu]

(1) Na stranici VIEW izaberite Parameter, a zatim pritisnite taster OK da biste prešli na stranicu Para View.

(2) Na stranici Para View može se videti svaki parametar.

8:30	2013/4/24	Wednesday	PARAMETER
T-outdoor	T-suction	T-discharge	
26°C	26°C	26°C	
T-defrost	T-water in PE	T-waterout PE	
26°C	26°C	26°C	
		↑ Last	↓ Next

Br.	Puno ime	Prikazano ime
1	Spoljašnja temp.	T-outdoor
2	Temp. usisavanja	T-suction
3	Temp. pražnjena	T-discharge
4	Temp. odmrzavanja	T-defrost
5	Temp. Tanjirnog grejnog izmenjivača vode iznutra	T-water in PE
6	Temp. Tanjirnog grejnog izmenjivača vode spolja	T-water out PE
7	E-heater izbacivač vode spolja temp.	T-waterout HE

8	Postavljanje temperature vode rezervoara	T-tank ctrl.
9	Čitač temperature vode rezervoara	T-tank display
10	Promenjiva sobna temp.	T-remote room
11	Temp. ulazne vode solarnog panela	T-SL water I
12	Temp. izlazne vode solarnog panela	T-SL water O
13	Temp. solarnog panela	T-SL panel
14	T-Swimming (nefunkcionalna)	T-swimming (invalid)
15	T-Swimming in (invalid)	T-Swimming in (invalid)
16	T-Swimming out (invalid)	T-Swimming out (invalid)
17	Pritisak pražnjenja	Dis. pressure
18	Rezervisano	Reserved
19	Rezervisano	Reserved
20	Ciljna temp.za “zavisim od vremena” moda	T-auto mode
21	Ciljna temp. za podnu debug	T-floor debug
22	Vremenski period za podni debug	Debug time
23	Temp. tečnosti	T-liquid
24	T-RGP	T-RGP


2.4.3 Pregled grešaka

Na stranicama sa prikazom greške, korisniku je omogućeno da vidi od koje greške pati jedinica.

[Uputstvo za upotrebu]

(1) Na stranici VIEW izaberite Greška, a zatim pritisnite taster OK da biste prešli na stranicu ERROR.

(2) Na stranici sa prikazom greške može se videti svaka greška.



[Napomene]

(a) Pogreška u stvarnom vremenu će se pokazati na kontroli. Uzimajući, na primer, grešku 2 na gornjoj slici, kada se uređaj oporavio, nesta će i zameniti ga Error 3, a ostale greške slede na isti način.

(b) Ako je ukupno br. grešaka prelaze šest, druge greške treba pregledati prebacivanjem stranica sa „Last“ i Next“.

(c) Bilo koja od „grešaka pomoćnog grejača 1 IDU“(IDU AUXILIARY HEATER 1), „greška pomoćnog grejača IDU 2“(IDU AUXILIARY HEATER 2), „greška grejača u vodi“(WATER TANK HEATER) se dogodi, kontrola će pištati sve dok se ta greška ne očisti.

(d) Kako su neke funkcije dostupne za jedinicu, stoga su kodovi grešaka za te funkcije takođe nedostupni, poput funkcije grejanja bazena.

Pogledajte sledeću tabelu za opis greške.

Br.	Puno ime	Prikazano ime	Kod greške
1	Greška senzora ambijentalne temp.	Ambient sensor	F4
2	Greška senzora za odmrzavanje	Defro. sensor	d6
3	Greška temp. senzora za pražnjenje	Disch. sensor	F7
4	Greška temp. senzora za usisavanje	Suction sensor	F5
5	Greška u spoljašnjem ventilatoru	Outdoor fan	EF
6	Zaštita od prepunjavanja unutrašnjeg kompresora	Comp. overload	H3
7	Zaštita od visokog pritiska	High pressure	E1
8	Zaštita od niskog pritiska	Low pressure	E3
9	Zaštita od gubitka rashladnog sredstva	Refri-loss	P2
10	Zaštita vodene-grejne pumpe	HP-pump	E0
11	Zaštita vodene pumpe solarnog panela	SL-pump	ELS
12	Zaštita vodene pumpe	Swimming pump	

	swimming poola		
13	Netačan kapacitet DIP zamene postavki	Capacity DIP	c5
14	Komunikacijska greška između spoljašnje i unutrašnje jedinice	ODU-IDU Com.	E6
15	Komunikacijska greška drajva	Drive com.	
16	Greška u senzoru visokog pritiska	Hi-pre. sens.	Fc
17	Greška u tečnosti za rashlađivanje temp. senzora	Temp-RLL	F1
18	Greška u temp. senzoru rashladne gasne linije	Temp-RGL	F0
19	Greška u temp. senzoru toplotne izmene odlazeće vode	Temp-HELW	F9
20	Greška u pomoćnom temp. senzoru odlazeće vode	Temp-AHLW	dH
21	Greška u temp. senzoru toplotnog izmenjivača ulazne vode	Temp-HEEW	
22	Vodeni rezervoar temp. senzor 1 greška	Tank sens. 1	FE
23	Vodeni rezervoar temp. sensor 2 greška	Tank sens. 2	
24	Senzor ulazne vode solarnog panela	T-SL water out	
25	Senzor izlazne vode solarnog panela	T-SL water out	FH
26	Senzor temp. solarnog panela	T-solar battery	FF
27	Senzor temp ulazne vode	T-Swimming in	

	u bazen		
28	Senzor temp izlazne vode u bazen	T-Swimming out	
29	Senzor temp vode u bazenu	T-Swimming	
30	Pokretni sobni senzor 1	T-Remote Air 1	F3
31	Pokretni sobni senzor 2	T-Remote Air 2	
32	Toplotna pumpa-zamenjivač jačine vodenog mlaza	HP-Water SW	Ec
33	Solarni panel – zamenjivač jačine vodenog mlaza	SL-Water SW	F2
34	Bazen – zamenjivač jačine vodenog mlaza	SW-Water SW	F1
35	Zavarena zaštita dodatnog grejača 1	Auxi. heater 1	EH
36	Zavarena zaštita dodatnog grejača 2	Auxi. heater 2	EH
37	Zavarena zaštita grejača vodenog rezervoara	Auxi. -WTH	EH
38	Ispod voltaže DC bus ili greška ispuštene voltaže	DC under-vol.	PL
39	Previsoka voltaža DC bus	DC over-vol.	PH
40	AC trenutna zaštita	AC curr. pro.	PA
41	IPM defective	IPM defective	H5
42	PFC defective	PFC defective	Hc
43	Početna greška (pad)	Start failure	Lc
44	Gubitak faze	Phase loss	LD
45	Greška u komunikaciji	Drive-main com.	LE
46	Drajv module ponovne postavke	Driver reset	P6
47	Kompresor preko struje	Com. over-cur.	P0
48	Preko brzine	Overspeed	P5
49	Greška osetničkog kruga	Current sensor	LF

50	Desinhronizacija	Desynchronize	Pc
51	Zaustavljanje kompresora	Comp. stalling	H7
52	Pregrevanje radijatora ili IMPa ili PFCa	Overtemp- module	P8
53	Greška temperaturnog senzora Radijatora ili IPMa ili PFC	T-mod. sensor	P7
54	Promena strujnog kola greška	Charge circuit	Pu
55	Neodgovarajući AC voltažni ulaz	AC voltage	PP
56	Greška u drajvu senzora temp. table	Temp-driver	PF
57	AC kontaktor zaštita ili izlazna 0 krosing greška	AC contactor	P9
58	Zanošenje temp. zaštita	Temp. drift	PE
59	Trenutni senzor zaštitne konekcije (trenutni senzor nije konektovan na fazni U/V)	Sensor con.	PD
60	Komunikacijska greška ka spoljnoj jedinici	ODU com.	E6
61	Komunikacijska greška ka unutrašnjoj jedinici	IDU com.	E6
62	Komunikacijska greška ka drajvu	Driver com.	E6
63	Pregrevanje solarnog panela	Solarsuperheat	F6
64	Zaštita od visokog pražnjena	Hi-discharge	E4

2.4.4 Prikaz verzije (VERSION)

Na stranici za prikaz verzije korisniku je omogućeno da vidi verziju programa i protokol.


[Uputstvo za upotrebu]

1. Na stranici VIEW odaberite Version, a zatim pritisnite taster OK da biste prešli na stranicu VERSION.
2. Na stranici VERSION su navedene verzije programa i protokola.

8:30	2013/4/24	Wednesday	VERSION
Program	Protocol		
V 10	V 10		

2.5 Opšte podešavanje

Na stranicama sa opštim podešavanjem korisniku je omogućeno da konfigurira opšte parametre, poput jedinice za temperaturu, jezik, memorija za uključivanje / isključivanje, vreme i datum itd.



[Uputstvo za upotrebu]

Na početnoj stranici, pritiskom na „GEN.“, Pristupite stranici GENERAL SET. Na ovoj se stranici može podesiti „Temp. jedinica“, „Jezik“, „Uključena / isključena memorija“, „Vreme i datum“, „Beeper“ i „Pozadinsko svetlo“, kao što je prikazano na slici ispod.

8:30	2013/4/24	Wednesday	GENERAL SET	
Temp. unit		Language		On/off memory
Celsius		English		On
Time & Date		Beeper		Back light
Enter		Off		Lighted

Br.	Puno ime	Prikazano ime	Raspon	Default	Zapažanja
1	Temperaturna jedinica	Temp. unit	Celsius/Fahrenheit	Celsius	/
2	Jezik	Language	English	English	/
3	On/Off memorija	On/Off memory	On/Off	On	/
4	Vreme i Datum	Vreme i Datum	/	/	/
5	Sirena(beep)	Beeper	On/Off	On	/
6	Pozadinsko osvetljenje	Back light	Lighted/Energy save	Energy save	On – uvek je upaljeno. Eco – isključuje se ako nema ključne operacije 1 minut i uključiće se kada bude vršilo funkc.

2.5.1 Vreme i datum

[Uputstvo za upotrebu]

Na početnoj stranici, pritiskom na „GEN.“, Pristupite stranici GENERAL SET. Zatim izaberite „Time and date“ na ovoj stranici. Nakon toga, idite na stranicu s postavkama „Time and date“ pritiskom na dugme OK.

Promenite postavljenu vrednost pritiskom na tipku gore / dole. Zatim pritiskom na „Save“ pojavice se skočni prozor sa pitanjem da li ste sigurni da želite da sačuvate ovu postavku. Ako je tako, pritisnite taster OK. Ako ne, pritisnite Cancel taster kako ne biste sačuvali ovu postavku.

Postavka za čuvanje će se ažurirati u gornjem levom uglu kontrole.

8:30	2013/4/24	Wednesday	Time&Date
Year	Mounth	Day	
2013	4	25	
Hour	Minute		
16	35		
	Save		

2.6 Zaključavanje tastera

Ova funkcija se može aktivirati ili deaktivirati putem žičnog kontrolera. Jednom kada je aktivirana, bilo koja operacija na ključu postaće neefikasna.

[Uputstvo za upotrebu]

Na početnoj stranici, pritiskom tastera za nadole i nadole tokom 5 sekundi, možete aktivirati ili deaktivirati ovu funkciju. Kada se aktivira, bilo koja operacija tastera je neefikasna, a ikona zaključavanja tastera unutra na glavnoj stranici i na stanju pripravnosti prikazaće se Yes.

8:30	2013/4/24	Wednesday	
Mode	Auxiliary func.	Error state	
Off	No	Yes	
T-water out	T-outdoor	Key lock	
40°C	20°C	Yes	
FUNC.	PARA.	VIEW	GEN.